Stöbich Brandschutz - Leistungsbeschreibung

Lassen Sie sich von Ihrem Ansprechpartner beraten: stoebich.de/kontakt

System:	Feuerschutzvorhang, Hersteller Stöbich Brandschutz GmbH, Typ Fibershield
Systembeschreibung:	Im Alarmfall selbstschließender Feuerschutzvorhang in vertikaler Einbaulage und Schließrichtung mit allgemeinem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis Z.6.60-2127. Weitere Schutzziele sind mit unterschiedlichen Gewebearten und/oder Kompensationsmaßnahmen möglich. Im Auslösefall stromloses und geschwindigkeitsgeregeltes Schließen unter Eigengewicht (gravity fail safe).
Leistungsklasse:	**Feuerschutz:** Verhinderung des Durchtritts von Flammen und Brandgasen über 90 Minuten, geprüft nach DIN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2 (Gewebe: Protex 1100.1 A2) **Dauerfunktion:** C2, geprüft nach EN 12605, klassifiziert nach EN 13501-2
Erreichbare Schutzziele: [*Ihre Auswahl*]	◉ **Zusatzqualifikation Raumabschluss** Schutzziel E30 / E60 / E90 / E120: geprüft nach DIN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Klassifizierungsbericht-Nr.: K-2200/205/15-MPA BS (Gewebe: Protex 1100.1 A2)
	○ **Zusatzqualifikation „Raumabschluss mit erhöhtem Strahlungswiderstand“:** Schutzziel EW30: geprüft nach EN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Gutachten-Nr.: GS 3.2/15-384-2, Klassifizierungsbericht-Nr.: K-2200/205/15-MPA BS (Gewebe: Protex 1100.1 A2).
	○ **Zusatzqualifikation „Raumabschluss mit erhöhtem Strahlungswiderstand“:** Schutzziel EW30 / EW60 / EW90 / EW120: geprüft nach EN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Prüfbericht-Nr.: UB 3.3/11-009-1 (Gewebe: Heliotex).
	○ **Zusatzqualifikation „Wärmedämmung“ (brandlastfreie Zone = bZ):** Schutzziel EI30 (bZ = 1000 mm) / EI90 (bZ = 2000 mm): geprüft nach EN 1634-1 mit Zusatzmessungen, Gutachten-Nr.: GS 3.2/15-384-2 (Gewebe: Protex 1100.1 A2).
	○ **Zusatzqualifikation „Wärmedämmung“ (brandlastfreie Zone = bZ):** Schutzziel EI30 (bZ = 200 mm) / EI60 (bZ = 300 mm) / EI90 (bZ = 500 mm): geprüft nach EN 1634-1 mit Zusatzmessungen, Gutachten-Nr.: GS 3.2/15-384-2 (Gewebe: Heliotex).
	○ **Zusatzqualifikation „Wärmedämmung“ (Sprinkler):** Schutzziel $EI_1$30 / $EI_1$60 / $EI_1$90 / $EI_1$120 / $EI_1$180: geprüft nach EN 1634-1, Prüfbericht-Nr.: 2011-Efectis-R0495 (Gewebe: Protex 1100.1 A2).
	○ **Zusatzqualifikation „Erhöhte Einbaulage“** (System schließt auf einem nicht brennbaren Tresen)**:** Schutzziel EW30 / EW60 / EW90 / EW120: geprüft nach EN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Prüfbericht-Nr: FIRES-FR-201-12 (Gewebe: Heliotex).
Systemgröße (Breite x Höhe): *[Ihre Angabe]*	Breite = [*Ihre Angabe*] x Höhe = [*Ihre Angabe*] maximale Zulassungsgröße = 10.000 mm x 7.600 mm minimale Zulassungsgröße = 1.000 mm x 2.000 mm (Abweichungen von der Zulassungsgröße oder bei Zusatzqualifikationen auf Anfrage)
Gehäusegrößen (Höhe x Tiefe), abhängig von Gewebeart und Systemgröße :	200 mm x 190 mm / 250 mm x 190 mm / 290 mm x 235 mm (Übersicht der Systemabmessungen auf www.stoebich.de/)

Gern unterstützen wir Sie bei der Konfiguration unserer Systeme und beraten Sie hinsichtlich der für Ihre Anforderungen passenden Brandschutzlösung. Vom Standard abweichenden Konfigurationen und spezielle Umweltbedingungen bedürfen einer technischen Klärung. Technische Änderungen vorbehalten. *© Stöbich Brandschutz GmbH 2017*

Montage des Gehäuses: [*Ihre Auswahl*]	◉ An der Wand ○ An der Decke ○ Über eine Konstruktion mit [*Ihre Angabe*] mm Abstand zur Decke
Anschluss der Unterdecke: [*Ihre Auswahl*]	◉ Ja (Revisionsöffnungen erforderlich) ○ Nein
Einbauvariante der Führungsschienen: [*Ihre Auswahl*]	◉ An der Wand ○ In der Laibung ○ In der Nische
Abschlussleiste: [*Ihre Auswahl*]	Standard ☐ Mit Sicherheitskontaktleiste ☐ Federnde Abschlussleiste
Material / Oberfläche: [*Ihre Auswahl*]	◉ Verzinktes Stahlblech (Standard) ○ RAL-Farbton (sichtbare Flächen): [*Ihre Angabe des Farbtons*] ○ Edelstahl (sichtbare Flächen)

Gern unterstützen wir Sie bei der Konfiguration unserer Systeme und beraten Sie hinsichtlich der für Ihre Anforderungen passenden Brandschutzlösung. Vom Standard abweichenden Konfigurationen und spezielle Umweltbedingungen bedürfen einer technischen Klärung. Technische Änderungen vorbehalten. *© Stöbich Brandschutz GmbH 2017*